

質 問 回 答 書

令和 8年 6月10日

件 名 8-1 公共（補）マンホール耐震化工事

発 注 課 下水道施設課

場 所 上尾市愛宕一丁目地内外

担 当 者 野口

電 話 番 号 048-775-9372

Eメールアドレス s403500@city.ageo.lg.jp

番号	仕様書 ページ	図 面 番 号	質 問 事 項	回 答
1	4～		設計の際に想定あるいは参考にされた人孔更生工法についてご教示願います。	参考にした工法は、ジックポートM工法です。
2				
3				
4				