

質 問 回 答 書

令和 8 年 7 月 15 日

件 名 芝川ポンプ場外 LED 更新工事

発 注 課 下水道施設課

場 所 芝川ポンプ場外 2 箇所

担 当 者 吉永

電 話 番 号 048-775-9372

E メールアドレス s403500@city.ageo.lg.jp

番号	仕様書 ページ	図 面 番 号	質 問 事 項	回 答
1			作業時間の制約はございますでしょうか。また、土日祝日の作業は可能でしょうか。	作業は平日の 8:00～17:00 を想定しております。なお、本工事は「週休 2 日制適用工事」のため、原則として土曜日及び日曜日は現場閉所日となります。
2			作業時における水道・電源の使用について、ポンプ場設備を利用することは可能でしょうか。また、ポンプ場内のトイレは使用可能でしょうか。	利用は可能ですが、原則として共通仮設費に費用が含まれているため、必要に応じ別途協議します。
3			道路使用許可申請時に「上尾市発注案件」として申請・説明しても問題ないでしょうか。	問題ありません。
4			電気配線系統図をご提供いただくことは可能でしょうか。	提供いたします。
5			ケーブル敷設、撤去対象となる箇所が図面のどの部分にあたるのかご教示いただけますでしょうか。	図面 2、9、15 の外灯ポール内ケーブルが敷設、撤去対象となり、図面 11 の玄関ホール内非常灯用ケーブルが敷設対象となります。
6			ダウンライト交換時に開口部の大きさの違いがあった際の対処方法についてご教示いただけますでしょうか。	現地に見合った器具を選定してください。

7	特記仕様書 13. (4)		照度測定は夜間の実施を予定しておりますが、ポンプ室等の設備室への入室は可能でしょうか。	入室可能となります。
8	特記仕様書 15. (2)		CAD データをご提供いただくことは可能でしょうか。	設計図 CAD データを提供いたします。
9	特記仕様書 20. (1)		竣工時までにマニフェスト E 票の提出が間に合わない場合、後日提出でも問題ないでしょうか。	原則として竣工時までの提出をお願いいたします。
10	第 6 号 一位代価表		仮設足場（くさび緊結式足場手すり先行型幅 900 高さ 10m 未満）1563 m ² 存置 1 ヶ月とありますが、意味合いをご教示いただけますでしょうか。 （設置・撤去含めてなのか、あるいは設置したままであるのか。）	仮設足場の設置・撤去を含め、存置 1 箇月と考えております。 なお、作業の進捗に応じ、撤去することとさせていただきます。
11	第 6 号 一位代価表		上記、仮設足場の代わりにローリングタワーを使用させていただくことは可能でしょうか。	適用範囲内であれば可能となります。
12		17	給気チャンバー室の照明ですが、C41 と A41 のどちらが正しいのでしょうか。図面と欄外の記載に相違がございます。	A41 になります。