

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 本町二丁目地内(県道上尾蓮田線、外2路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市本町二丁目地内
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年10月12日 から 令和5年2月28日 まで	令和--年--月--日 から 令和--年--月--日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	20,365,400 円	22,066,000 円
工 事 概 要	材料 GX DIP 直管 φ 200 6本 K DIP 曲管 φ 100×22 1/2° 4個 K DIP 乙字管 φ 200×300 2個 GX DIP 曲管 φ 100×45° - K DIP 乙字管 φ 100×450 - K DIP 乙字管 φ 200×450 - GX DIP 栓 異形管用 φ 200 - NS DIP 帽 φ 200 - グレーチング 蓋 300用 -	材料 GX DIP 直管 φ 200 7本 K DIP 曲管 φ 100×22 1/2° 2個 K DIP 乙字管 φ 200×300 1個 GX DIP 曲管 φ 100×45° 4個 K DIP 乙字管 φ 100×450 1個 K DIP 乙字管 φ 200×450 2個 GX DIP 栓 異形管用 φ 200 1個 NS DIP 帽 φ 200 1個 グレーチング 蓋 300用 2枚
	土工 舗装切断工 t=3cm 69m アスファルト舗装工 歩道 3cm 28㎡ 舗装切断工 t=4cm - 透水性アスファルト舗装 4cm -	土工 舗装切断工 t=3cm 0m アスファルト舗装工 歩道 3cm 5㎡ 舗装切断工 t=4cm 71m 透水性アスファルト舗装 4cm 24㎡
	試験掘り工 試験掘り工 歩道 -	試験掘り工 試験掘り工 歩道 2箇所
	既設給水管復旧工 分水小穴工 市 舗装道 - 開削縦断工(材工) φ 25 - 開削縦断工(土工) 市 舗装道 - 給水整備工 管側(材工) φ 200~250×φ 25 -	既設給水管復旧工 分水小穴工 市 舗装道 2箇所 開削縦断工(材工) φ 25 1m 開削縦断工(土工) 市 舗装道 1m 給水整備工 管側(材工) φ 200~250×φ 25 2件

5 変更理由

北本県土整備事務所へ占用申請を行った際、歩道部において、アスファルト舗装から透水性舗装への変更指示があったため、土工を変更する。 受注者との現地確認の際、給水竣工図の誤りにより既設給水2件が本工事範囲に含まれることが判明したため、既設給水管復旧工を追加する。また、既設配水管の埋設深に不明瞭な箇所が認められたため、試験掘工を追加する。 試験結果より、既設配水管の埋設深に竣工図と乖離が認められたため、材料を変更する。
--