

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名    :   4－1 公共老丁目（補）污水管渠築造工事
- 2 工事場所   :   上尾市大字小敷谷地内外
- 3 工     種   :   土木工事  
                 (建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工     期	令和 4 年 6 月 2 日から 令和 4 年 9 月 3 0 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	3 0 , 5 3 3 , 8 0 0 円	3 1 , 5 2 2 , 7 0 0 円
工 事 概 要	工事延長 L=258.8m 污水管布設工 (PRP φ 200mm) 251.6m 組立 1 号マンホール設置工 8箇所 【内副管設置工】 2箇所  付帯工 1式	工事延長 L=257.7m 污水管布設工 (PRP φ 200mm) 251.4m 組立 1 号マンホール設置工 7箇所 【内副管設置工】 1箇所 【 (新規) 外副管設置工】 2箇所 付帯工 1式 【 (新規) 試掘工】 6箇所

5 変更理由

<p>下記の事由により、数量及び金額の変更を行う。</p> <p>○現地踏査の結果、6-1 路線において既設水道管 φ 75mm の埋設深さに、当初設計と現地に相違が確認され、現地の埋設深さを確認する必要が生じたため、試掘工を増加する。(6 箇所増)</p> <p>○試掘調査の結果、</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・6-1 路線及び 6-3 路線において、既設水道管が污水管布設の支障となるため、污水管の管底高さを変更する。これに伴い、内副管設置工の減少及び外副管設置工を増加する。(1 箇所減、2 箇所増)</li><li>・9-2 路線において、台帳に記載のない埋設管が確認され、No.6-1-1 マンホールの支障となるため、設置位置を変更する。これに伴い、9-2 路線を廃止し 1 号マンホールを減少するとともに、6-1 路線の延長を変更する。(1 箇所減、0.2m 増)</li><li>・6-3 路線において、ガス引込み管が確認され、No.6-2-3 マンホールの支障となるため、設置位置を変更する。これに伴い、6-2 路線の延長を変更する。(0.4m 減)</li></ul> <p>以上の結果、増額変更とする。</p>
--