

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 4－3 公共老丁目（補）污水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市老丁目西地内
- 3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の29分類)
- 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4年 9月 8日から 令和 4年11月30日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 (税 込)	1 2 , 9 9 9 , 8 0 0 円	1 4 , 6 9 3 , 8 0 0 円
工 事 概 要	工事延長 L=129.2m 污水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル管 φ 200mm） 126.5m 組立1号マンホール設置工 1箇所 組立楕円マンホール設置工 2箇所 取付管数 5箇所 試掘工 3箇所 As殻処分量 5.4m ³ 付帯工 1式	工事延長 L=144.5m 污水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル管 φ 200mm） 126.3m 組立1号マンホール設置工 -箇所 組立楕円マンホール設置工 -箇所 取付管数 -箇所 試掘工 6箇所 As殻処分量 6.7m ³ 付帯工 1式 (新規) 污水管布設工（硬質塩化ビニル管 VU φ 150mm） 14.9m 組立塩ビマンホール設置工 1箇所

5 変更理由

<p>本工事において、下記事由により数量の増減が生じるため、変更する。</p> <p>○契約締結後に実施した試掘結果より、No.28-3 人孔が既設水道管と十分な離隔が取れないことが判明し、人孔位置を調整したことから管路延長を変更する。 污水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル管 φ 200mm）：-0.2m</p> <p>○路線 28 沿線の地権者より、別路線（国道）から取付管を接続したいとの要望が出されたため、下水道本管を延伸する必要が生じた。地下埋設物が支障となる可能性があることから試掘工を 3 箇所追加する。 試掘工：+3 箇所 (新規) 污水管布設工(硬質塩化ビニル管 VU φ 150mm) +14.9m 組立塩ビマンホール設置工 +1 箇所</p> <p>○舗装組成について 国道乗入部の現況舗装厚を50mmと想定していたが、契約締結後に実施した試掘結果より、100mmであることが判明したためアスファルト殻処分量を変更する。（As殻処分量：+1.3m³）</p> <p>以上の結果、増額変更する。</p>
--