

上尾市西貝塚環境センター 維持管理記録書（令和8年6月分）

処分した廃棄物	種類	数量（t）
	可燃ごみ	3, 180. 90

項目		測定を行った位置	結果の得られた年月日 （稼働時常時測定）	測定の結果 （平均値）
燃焼室中の燃焼ガスの 温度（℃）	1号炉	燃焼室	令和8年6月30日	934
	2号炉		—	—
	3号炉		令和8年6月30日	898
集じん器に流入する 燃焼ガスの温度（℃）	1号炉	集じん器入口	令和8年6月30日	174
	2号炉		—	—
	3号炉		令和8年6月30日	174
排ガス中の一酸化炭素 の濃度（ppm）	1号炉	煙突入口	令和8年6月30日	2
	2号炉		—	—
	3号炉		令和8年6月30日	3

項目		実施箇所	除去を行った年月日
冷却設備及び排ガス処 理設備にたい積したば いじんの除去を行った 年月日	1号炉	冷却設備	6月22日～6月23日 減温塔清掃
	2号炉		
	3号炉		6月24日～6月25日 減温塔清掃
	1号炉	排ガス処理設備	稼働時常時機械除去
	2号炉		
	3号炉		稼働時常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類の濃度（1回／年以上）

項目		採取した位置	採取した年月日	結果の得られた年月日	測定の結果
ダイオキシン類 （ng-TEQ/m ³ N）	1号炉				
	2号炉				
	3号炉				

排ガス中のばい煙濃度（1回／6ヶ月以上）

項目		採取した位置	採取した年月日	結果の得られた年月日	測定の結果
硫黄酸化物（Nm ³ /h）	1号炉	煙突 （計測孔）	令和8年6月3日	令和8年6月26日	0. 066
ばいじん（g/Nm ³ ）					<0. 00074
塩化水素（mg/Nm ³ ）					6. 6
窒素酸化物（ppm）					37
硫黄酸化物（Nm ³ /h）	2号炉				
ばいじん（g/Nm ³ ）					
塩化水素（mg/Nm ³ ）					
窒素酸化物（ppm）					
硫黄酸化物（Nm ³ /h）	3号炉	煙突 （計測孔）	令和8年6月11日	令和8年7月7日	0. 10
ばいじん（g/Nm ³ ）					<0. 00071
塩化水素（mg/Nm ³ ）					5. 8
窒素酸化物（ppm）					36