上尾市西貝塚環境センター 維持管理記録書（令和8年9月分）

処分した廃棄物	種類	数量（ｔ）
	可燃ごみ	4,646.00

項目		測定を行った位置	結果の得られた年月日（稼働時常時測定）	測定の結果（平均値）
燃焼室中の燃焼ガスの温度（℃）	１号炉	燃焼室	令和8年9月30日	930
	２号炉		令和8年9月30日	987
	３号炉		令和8年9月30日	919
集じん器に流入する燃焼ガスの温度（℃）	１号炉	集じん器入口	令和8年9月30日	174
	２号炉		令和8年9月30日	172
	３号炉		令和8年9月30日	175
排ガス中の一酸化炭素の濃度（ppm）	１号炉	煙突入口	令和8年9月30日	2
	２号炉		令和8年9月30日	6
	３号炉		令和8年9月30日	2

項目		実施箇所	除去を行った年月日
冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日	１号炉	冷却設備	稼働時常時機械除去
	２号炉		稼働時常時機械除去
	３号炉		稼働時常時機械除去
	１号炉	排ガス処理設備	稼働時常時機械除去
	２号炉		稼働時常時機械除去
	３号炉		稼働時常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類の濃度（１回／年以上）

項目		採取した位置	採取した年月日	結果の得られた年月日	測定の結果
ダイオキシン類（ng-TEQ/m^3N）	１号炉				
	２号炉				
	３号炉				

排ガス中のばい煙濃度（１回／６ヶ月以上）

項目		採取した位置	採取した年月日	結果の得られた年月日	測定の結果
硫黄酸化物（Nm^3/h）	１号炉	煙突（計測孔）	令和8年9月2日	令和8年9月29日	0.042
ばいじん（g/Nm^3）					<0.00070
塩化水素（mg/Nm^3）					3.9
窒素酸化物（ppm）					37
硫黄酸化物（Nm^3/h）	２号炉	煙突（計測孔）	令和8年9月18日	令和8年10月16日	0.11
ばいじん（g/Nm^3）					<0.00065
塩化水素（mg/Nm^3）					7.1
窒素酸化物（ppm）					33
硫黄酸化物（Nm^3/h）	３号炉				
ばいじん（g/Nm^3）					
塩化水素（mg/Nm^3）					
窒素酸化物（ppm）					