上尾市西貝塚環境センター 維持管理記録書（令和元年6月分）

処分した廃棄物	種類	数量（ｔ）
	可燃ごみ	3,260.63

項目		測定を行った位置	結果の得られた年月日（稼働時常時測定）	測定の結果（平均値）
燃焼室中の燃焼ガスの温度（℃）	１号炉	燃焼室	令和元年6月30日	1,027
	２号炉			
	３号炉		令和元年6月30日	975
集じん器に流入する燃焼ガスの温度（℃）	１号炉	集じん器入口	令和元年6月30日	171
	２号炉			
	３号炉		令和元年6月30日	170
排ガス中の一酸化炭素の濃度（ppm）	１号炉	煙突入口	令和元年6月30日	3
	２号炉			
	３号炉		令和元年6月30日	15

項目		実施箇所	除去を行った年月日
冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日	１号炉	冷却設備	稼働時常時機械除去
	２号炉		6月7日～8日、6月14日内部清掃
	３号炉		稼働時常時機械除去
	１号炉	排ガス処理設備	稼働時常時機械除去
	２号炉		
	３号炉		稼働時常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類の濃度（１回／年以上）

項目		採取した位置	採取した年月日	結果の得られた年月日	測定の結果
ダイオキシン類（ng-TEQ/m^3N）	１号炉				
	２号炉				
	３号炉				

排ガス中のばい煙濃度（１回／６ヶ月以上）

項目		採取した位置	採取した年月日	結果の得られた年月日	測定の結果
硫黄酸化物（Nm^3/h）	１号炉	煙突（計測孔）	令和元年6月10日	令和元年7月8日	0.075
ばいじん（g/Nm^3）					<0.0020
塩化水素（mg/Nm^3）					6.6
窒素酸化物（ppm）					52
硫黄酸化物（Nm^3/h）	２号炉				
ばいじん（g/Nm^3）					
塩化水素（mg/Nm^3）					
窒素酸化物（ppm）					
硫黄酸化物（Nm^3/h）	３号炉	煙突（計測孔）	令和元年6月28日	令和元年7月12日	0.13
ばいじん（g/Nm^3）					<0.0020
塩化水素（mg/Nm^3）					3.6
窒素酸化物（ppm）					48