上尾市西貝塚環境センター 維持管理記録書（令和2年2月分）

処分した廃棄物	種類	数量（ｔ）
	可燃ごみ	4,414.56

項目		測定を行った位置	結果の得られた年月日（稼働時常時測定）	測定の結果（平均値）
燃焼室中の燃焼ガスの温度（℃）	１号炉	燃焼室		
	２号炉		令和2年2月29日	948
	３号炉		令和2年2月29日	991
集じん器に流入する燃焼ガスの温度（℃）	１号炉	集じん器入口		
	２号炉		令和2年2月29日	170
	３号炉		令和2年2月29日	170
排ガス中の一酸化炭素の濃度（ppm）	１号炉	煙突入口		
	２号炉		令和2年2月29日	5
	３号炉		令和2年2月29日	3

項目		実施箇所	除去を行った年月日
冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日	１号炉	冷却設備	2月3日～2月6日内部清掃
	２号炉		稼働時常時機械除去
	３号炉		稼働時常時機械除去
	１号炉	排ガス処理設備	稼働時常時機械除去
	２号炉		稼働時常時機械除去
	３号炉		稼働時常時機械除去

排ガス中のダイオキシン類の濃度（１回／年以上）

項目		採取した位置	採取した年月日	結果の得られた年月日	測定の結果
ダイオキシン類（ng-TEQ/m^3N）	１号炉				
	２号炉				
	３号炉				

排ガス中のばい煙濃度（１回／６ヶ月以上）

項目		採取した位置	採取した年月日	結果の得られた年月日	測定の結果
硫黄酸化物（Nm^3/h）	１号炉				
ばいじん（g/Nm^3）					
塩化水素（mg/Nm^3）					
窒素酸化物（ppm）					
硫黄酸化物（Nm^3/h）	２号炉	煙突（計測孔）	令和2年2月3日	令和2年2月21日	0.061
ばいじん（g/Nm^3）					<0.0020
塩化水素（mg/Nm^3）					5.1
窒素酸化物（ppm）					32
硫黄酸化物（Nm^3/h）	３号炉	煙突（計測孔）	令和2年2月4日	令和2年2月21日	0.042
ばいじん（g/Nm^3）					<0.0020
塩化水素（mg/Nm^3）					6.1
窒素酸化物（ppm）					51