

工事請負契約の変更理由等  
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 上野地内(県道上野さいたま線、外3路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市大字上野地内
- 3 工 種: 土木一式  
(建設業法上の28分類)

#### 4 變更契約內容

	変	更	前		変	更	後
工 期	令和2年5月14日 から 令和2年8月28日 まで				令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで		
契 約 金 額 (税込み)	18,425,000 円				18,513,000 円		
工 事 概 要	試験掘り工				試験掘り工		
	試験掘り工(タイプ4)			-	試験掘り工(タイプ4)		3箇所
	材料				材料		
	GX DIP 乙字管 φ150×300			-	GX DIP 乙字管 φ150×300		2個
	土工				土工		
	バックホウ掘削積込 山積0.28m³		120m³		バックホウ掘削積込 山積0.28m³		130m³
	管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)		28m³		管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)		50m³
	発生土 山積0.28m³				発生土 山積0.28m³		
	アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理		-		アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)処理		2.5m³
	基礎コンクリート・コンクリートブロック等		-		基礎コンクリート・コンクリートブロック等		
	地先境界ブロック撤去		-		地先境界ブロック撤去		14.3m
	人力木杭打工		-		人力木杭打工		7本
	柵板据付		-		柵板据付		12枚
	抜根除草 植込み地		-		抜根除草 植込み地		36m²
	積込運搬		-		積込運搬		36m²

## 5 變更理由

県道に埋設されているガス管との離隔確認の為、試掘工を追加する。また、ガス管との交差部における離隔確保の為、材料を変更する。試掘結果より、既設配水管の埋設深さが1.5mであったこと及び、今回整備される県道歩道部で、県着工前に新設配水管布設を行うことから、新設配水管埋設位置の境界ブロックや残土撤去、土留めを行う為、土工を変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。