

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: 仲町一丁目地内(市道20466号線、外6路線)配水管布設工事

2 工事場所: 上尾市仲町一丁目地内

3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年11月16日 から 令和3年3月19日 まで	令和2年11月16日 から 令和3年6月30日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	68,854,500 円	78,683,000 円
工 事 概 要	<p>材料</p> <p>K ヲ帽 φ 300</p> <p>補強金具 φ 300</p> <p>NS ソフトシール仕切弁(弁体) φ 200</p> <p>土工</p> <p>バックホウ掘削積込 山積0.28m³ 450m³</p> <p>発生土処理 バックホウ山積0.28m³ 450m³</p> <p>管工</p> <p>普通凍結工法 DIP φ 200</p> <p>仮設給水工</p> <p>サドル分水栓設置工 φ 75×φ 50</p> <p>不断水簡易仕切弁(鑄鉄管用) φ 75</p> <p>不断水簡易仕切弁 工事費 φ 75</p> <p>仮設給水工(土工)</p> <p>仮設道路内接続小穴工(市 舗装道) 5箇所</p> <p>試験掘り工(市 舗装道) 6箇所</p>	<p>材料</p> <p>K ヲ帽 φ 300 6組</p> <p>補強金具 φ 300 3個</p> <p>NS ソフトシール仕切弁(弁体) φ 200 2基</p> <p>土工</p> <p>バックホウ掘削積込 山積0.28m³ 590m³</p> <p>発生土処理 バックホウ山積0.28m³ 540m³</p> <p>管工</p> <p>普通凍結工法 DIP φ 200 2箇所</p> <p>仮設給水工</p> <p>サドル分水栓設置工 φ 75×φ 50 2箇所</p> <p>不断水簡易仕切弁(鑄鉄管用) φ 75 1基</p> <p>不断水簡易仕切弁 工事費 φ 75 1箇所</p> <p>仮設給水工(土工)</p> <p>仮設道路内接続小穴工(市 舗装道) 3箇所</p> <p>試験掘り工(市 舗装道) 16箇所</p>

5 変更理由

1. 仮設給水への切替えに先立ち、各お客様との相談の結果、一部道路接続へ変更する。
2. 当該工事範囲の下水取り付け管は陶管が多く、埋設深さも場所により差異がある為、試験掘工を追加する。
3. 既設配水管の埋設位置が、一部電柱直下であることが判明した為、配管ルートを変更する。
4. 既設仕切弁の弁体交換、止水工法に伴う既設配水管の離脱防止の為、材料を追加する。
5. 現地での地下埋設物調査及び、一方通行解除に伴う近隣住宅への出入りの調整に時間を要した為、工期を延長する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。