

## 工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : 3-4 公共小敷谷 (補) 污水管渠築造工事

2 工事場所 : 上尾市大字小敷谷地内

3 工 種 : 土木一式工事  
(建設業法上の28分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前				変 更 後			
工 期	令和 3 年 8 月 1 0 日から 令和 4 年 2 月 7 日まで				令和 3 年 8 月 1 0 日から 令和 4 年 3 月 1 8 日まで			
契 約 金 額 ( 税 込 )	3 0 , 4 5 0 , 2 0 0 円				3 2 , 9 2 1 , 9 0 0 円			
工 事 概 要	工事延長	316. 4m			工事延長	318. 5m		
	管渠布設工 ( φ 200mm)	305. 4m			管渠布設工 ( φ 200mm)	306. 9m		
	組立1号マンホール設置工	8箇所			組立1号マンホール設置工	一箇所		
	組立楕円マンホール設置工	3箇所			組立楕円マンホール設置工	一箇所		
	組立塩ビマンホール設置工	3箇所			組立塩ビマンホール設置工	5箇所		
	外副管設置工	1 式			外副管設置工	廃止		
	内副管設置工	1 式			内副管設置工	1 式		
	取付管工	30箇所			取付管工	一箇所		
	アルミ矢板土留2. 0 m	26. 3m			アルミ矢板土留2. 0 m	149. 8m		
	アルミ矢板土留2. 5 m	101. 9m			アルミ矢板土留2. 5 m	44. 9m		
	アルミ矢板土留3. 0 m	28. 1m			アルミ矢板土留3. 0 m	35. 1m		
	アルミ矢板土留3. 5 m	30. 5m			アルミ矢板土留3. 5 m	30. 4m		
	土工	1 式			土工	1 式		
	水替工	1 式			水替工	1 式		
					(新規)			
					交通誘導員 (夜間)	1 式		
					敷鉄板設置・撤去	1 式		

## 5 変更理由

- 本工事において、下記事項について数量の増減が生じるため、変更します。
- ① 現地調査及び試掘の結果、3039-2 路線において取付管希望深さを確保するため、管渠の計画深さを変更します。また、3041・3040-1・3040-3 路線において、既設管 (雑排水) が管渠を布設する際に支障となるため、人孔の種類・管渠長及び深さを変更します。これに伴い、管渠布設工・土留及び土工の数量を変更します。  
(管渠布設延長 +1. 5m、アルミ矢板土留 2. 0m +123. 5m、アルミ矢板土留 2. 5m -57. 0m、アルミ矢板土留 3. 0m +7. 0m、アルミ矢板土留 3. 5m -0. 1m、土工数量増、塩ビマンホール +2 基)
- ② 3040-3 路線において、施工時に近接する埋設管 (NTT) が深く即日復旧が出来ないことから、夜間の通行を確保するため敷鉄板設置・撤去及び交通誘導員 (夜間) を追加します。
- ③ No. 3040-3-1 人孔において、近接する雑排水管が支障となり、外副管の設置が出来ないことから内副管に変更します。
- ④ 試掘の結果、全路線で埋設管が多く、既設埋設管を回避する線形検討に時間を要したことから、工期を延期するものです。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。