

工事請負契約の変更理由等

(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課：教育総務課)

1 工 事 名 : 大谷小学校外 2 校体育館空調設備設置工事

2 工事場所 : 上尾市立大谷小学校 外 2 校

3 工 種 : 管工事
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 3 年 5 月 1 0 日から 令和 3 年 1 2 月 6 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	111, 320, 000円	109, 307, 000円
工 事 概 要	<p>1、大谷小学校</p> <p><外構工事></p> <p>①防音フェンス ー</p> <p><防災設備工事></p> <p>②CEESケーブル 0m</p> <p><空調機器設備工事></p> <p>③室内機壁面取付用ブラケット 8台</p> <p><共通仮設（積み上げ分）></p> <p>④ガードフェンス 16m</p> <p>④交通誘導員 40 人</p> <p>2、今泉小学校</p> <p><防災設備工事></p> <p>②CEESケーブル 0m</p> <p><空調機器設備工事></p> <p>③室内機壁面取付用ブラケット 8台</p> <p><共通仮設（積み上げ分）></p> <p>④ガードフェンス 32m</p> <p>④交通誘導員 40 人</p> <p>3、平方小学校</p> <p><防災設備工事></p> <p>②CEESケーブル 0m</p> <p><空調機器設備工事></p> <p>③室内機壁面取付用ブラケット 8台</p> <p><共通仮設（積み上げ分）></p> <p>④交通誘導員 40 人</p>	<p>1、大谷小学校</p> <p><外構工事></p> <p>①防音フェンス H2.5、9スパン</p> <p><防災設備工事></p> <p>②CEESケーブル 150m</p> <p><空調機器設備工事></p> <p>③室内機壁面取付用ブラケット 0台</p> <p><共通仮設（積み上げ分）></p> <p>④ガードフェンス 9m</p> <p>④交通誘導員 26 人</p> <p>2、今泉小学校</p> <p><防災設備工事></p> <p>②CEESケーブル 180m</p> <p><空調機器設備工事></p> <p>③室内機壁面取付用ブラケット 0台</p> <p><共通仮設（積み上げ分）></p> <p>④ガードフェンス 12.6m</p> <p>④交通誘導員 31 人</p> <p>3、平方小学校</p> <p><防災設備工事></p> <p>②CEESケーブル 195m</p> <p><空調機器設備工事></p> <p>③室内機壁面取付用ブラケット 0台</p> <p><共通仮設（積み上げ分）></p> <p>④交通誘導員 27 人</p>

5 変更理由

- ① 騒音測定を踏まえ、近隣への騒音対策として変更。
- ② 屋外に出なくても災害時（停電）の自立運転切替が可能なように、自立運転切替スイッチの設置場所を屋外から体育館内に変更。
- ③ 試験施工を踏まえ、体育館内工事の期間縮減及び施工性に鑑み、室内機の取付を壁面支持からギャラリー床面支持に変更。
- ④ 学校運営及び搬入計画に鑑み、仮設計画の検討・協議による変更。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が 250 万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。