

28.西中学校	構造種別 ※1	延床面積 (㎡)	既存普通 教室数	建築年	耐用年数		コンクリート状況※4				躯体の 健全性 ※5	備考
							強度		中性化			
							調査年	(N/mm ³)	調査年	深度		
管理・北校舎	RC	2,884	7	1971	2031	2046	1998	17.6	1998	6.2		
南校舎	RC	1,882	13	1973	2033	2048	1998	19.0	1998	7.9		
金工木工特別教室	S	243	0	1971	2026	2031	-	-	-	-	健全	
体育館	RC+S	770		1972	2027	2027	2009	21.7	2009	21.4		
格技場	S	459		1992	2047	2047	-	-	-	-		
給食室	RC	175		1975	2035	2050	1998	20.6	1998	9.6		
プール・付属屋 (付属屋105m ²)	RC	780		1974	2034	2034	2018	15.5	2018	50.3		

29.東中学校	構造種別 ※1	延床面積 (㎡)	既存普通 教室数	建築年	耐用年数		コンクリート状況※4				躯体の 健全性 ※5	備考
							強度		中性化			
							調査年	(N/mm ³)	調査年	深度		
管理・南校舎	RC	3,667	16	1975	2035	2050	2008	30.8	2008	15.9		
北校舎	RC	1,689	8	1980	2040	2055	2010	30.0	2010	5.6		
東校舎	RC	1,280	0	1975	2035	2050	2009	29.1	2009	12.5		
金工木工特別教室	S	255	0	1975	2030	2030	-	-	-	-		
体育館	RC+S	812		1975	2030	2030	2009	24.3	2009	16.1		
格技場	S	629		1991	2046	2046	-	-	-	-		
給食室	RC	158		1975	2035	2050	2008	30.0	2008	14.9		
プール (付属屋、プール槽)		(780)										

30.大石南中学校	構造種別 ※1	延床面積 (㎡)	既存普通 教室数	建築年	耐用年数		コンクリート状況※4				躯体の 健全性 ※5	備考
							強度		中性化			
							調査年	(N/mm ³)	調査年	深度		
管理・北校舎	RC	4,039	15	1976	2036	2051	2008	30.0	2008	3.7		
南校舎東	RC	1,145	7	1977	2037	2052	2009	29.5	2009	4.7		
南校舎西	RC	1,473	5	1981	2041	2056	2018	30.4	2018	4.1		
東校舎	RC	1,092	0	1976	2036	2051	2008	30.0	2008	3.4		
体育館	RC+S	788		1976	2031	2031	2009	29.4	2009	6.2		
格技場	S	459		1990	2045	2045	-	-	-	-		
給食室	RC	146		1976	2036	2051	2008	29.6	2008	2.1		
プール (付属屋、プール槽)		(780)										

31.瓦葺中学校	構造種別 ※1	延床面積 (㎡)	既存普通 教室数	建築年	耐用年数		コンクリート状況※4				躯体の 健全性 ※5	備考
							強度		中性化			
							調査年	(N/mm ³)	調査年	深度		
管理・中央校舎	RC	3,826	15	1976	2036	2051	2008	26.1	2008	15.7		
金工木工特別教室	S	255	0	1976	2031	2031	-	-	-	-		
美術特別教室	プレハブ	118	0	1992	2037	2037	-	-	-	-		
体育館	RC+S	789		1976	2031	2031	2009	25.2	2009	22.2		
格技場	S	459		1990	2045	2045	-	-	-	-		
給食室	RC	135		1976	2036	2051	2008	22.7	2008	12.7		
プール (付属屋、プール槽)		(780)										

32.南中学校	構造種別 ※1	延床面積 (㎡)	既存普通 教室数	建築年	耐用年数		コンクリート状況※4				躯体の 健全性 ※5	備考
							強度		中性化			
							調査年	(N/mm ³)	調査年	深度		
管理・中央校舎	RC	6,605	22	1978	2038	2053	2009	26.8	2009	6.9		
体育館	RC+S	840		1978	2033	2033	2009	29.4	2009	9.3		
格技場	S	552		1990	2045	2045	-	-	-	-		
給食室	RC	200		1988	2048	2063	2009	30.0	2009	0.0		
プール (付属屋、プール槽)		(780)										

33.大谷中学校	構造種別 ※1	延床面積 (㎡)	既存普通 教室数	建築年	耐用年数		コンクリート状況※4				躯体の 健全性 ※5	備考
							強度		中性化			
							調査年	(N/mm ³)	調査年	深度		
管理・校舎	RC	3,711	13	1984	2044	2059	2018	26.1	2018	10.1		
プール・体育館	RC	1,364		1984	2044	2059	2018	25.7	2018	6.9		
格技場	S	478		1991	2046	2046	-	-	-	-		
部室	RC	247		1984	2044	2059	2018	30.9	2018	9.5		
給食室	RC	165		1984	2044	2059	2018	24.2	2018	13.0		