

## 変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : 5-1 公共老丁目(補) 污水管渠築造工事

2 工事場所 : 上尾市老丁目南地内外

3 工 種 : 土木一式工事  
(建設業法上の29分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 5 年 6 月 1 日から 令和 5 年 9 月 2 9 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	3 1 , 5 8 6 , 5 0 0 円	3 1 , 1 1 1 , 3 0 0 円
工 事 概 要	<div>工事延長 L=226.3m</div> <div>污水管布設工 L=213.3m</div> <div>組立1号マンホール 10箇所</div> <div>組立楕円マンホール 4箇所</div> <div>組立塩ビマンホール 1箇所</div> <div>試掘工 5箇所</div>	<div>工事延長 L=229.6m</div> <div>污水管布設工 L=217.8m</div> <div>組立1号マンホール 12箇所</div> <div>組立楕円マンホール 0箇所</div> <div>組立塩ビマンホール 3箇所</div> <div>試掘工 8箇所</div>

## 5 変更理由

本工事において、下記の事由により数量の増減が生じるため変更する。

- ① 契約締結後に行った新設污水管渠及び既設埋設物の位置出しの結果、既設埋設物と十分な離隔が確保できないことが判明し、追加で試掘調査が必要となるため増工する。  
また、No.127-1 マンホール設置位置において、管理図面と現地に相違があり、既設埋設管が支障となることから、設置位置を変更する。

(試掘 +3 箇所、工事延長 +3.3m、污水管布設工 +4.5m)

- ② 契約締結後に実施した試掘調査の結果、No.121-2-1 及び 121-2-2 マンホール設置位置において、雑排水管と水道管が支障となり当初計画していた楕円マンホールの設置が困難なことから、塩ビマンホールに変更する。また、No.124-2-1 及び 120-1 マンホール設置位置において、雑排水管とガス管が支障となることから、計画では楕円マンホールとしていたが、試掘の結果、1 号マンホールが設置できるため変更する。さらに、これに伴い設置位置の変更をする

(楕円マンホール -4 箇所、塩ビマンホール +2 箇所、1 号マンホール +2 箇所)

以上の結果、減額変更とする。