

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: ニツ宮地内(市道30660号線、外1路線)給水整備工事

2 工事場所: 上尾市ニツ宮地内

3 工 種: 管
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和6年9月10日 から 令和6年11月29日 まで	令和6年9月10日 から 令和6年12月27日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	5,918,000 円	5,716,700 円
工 事 概 要	分水小穴工 再接続小穴工 1箇所 開削縦断工 開削縦断工(材工) φ 25 20.6m 開削縦断工(土工) 市 舗装道 24.1m 給水整備工 管側(材工) 宅地用 φ 75～φ 150×φ 25 1件 管側(材工) 宅地用 φ 200～φ 250×φ 25 6件 管側(材工) 道路用 φ 200～φ 250×φ 25 4件 管側(材工) 道路内接続 φ 200～φ 250×φ 25 1件 宅地側(土工) φ 25、50 Co無し 7件 宅地側(土工) φ 25、50 Co有り 3件 再接続工 φ 25 1件	分水小穴工 再接続小穴工 2箇所 開削縦断工 開削縦断工(材工) φ 25 18.1m 開削縦断工(土工) 市 舗装道 21.6m 給水整備工 管側(材工) 宅地用 φ 75～φ 150×φ 25 2件 管側(材工) 宅地用 φ 200～φ 250×φ 25 5件 管側(材工) 道路用 φ 200～φ 250×φ 25 3件 管側(材工) 道路内接続 φ 200～φ 250×φ 25 2件 宅地側(土工) φ 25、50 Co無し 5件 宅地側(土工) φ 25、50 Co有り 4件 再接続工 φ 25 2件

5 変更理由

請負契約締結後、各給水管所有者と協議を行った結果、1件について宅地内乙止水栓筐設置から道路内接続に変更する。また、2件について乙止水栓の設置位置がコンクリート部になるため、土工をコンクリート有りに変更する。

請負契約締結後、配水管布設工事において掘削を行ったところ、1件について施工範囲外となることが判明したため、仮設給水管から給水管に切り替える再接続工のみの計上に変更する。また、配水管布設工事の延長が伸びたことにより、1件が工区内となったため追加する。

当工事は、配水管布設工事完成後に施工する工事であり、配水管布設工事の工期延長に伴い、本工事においても工期を延長する。