

# 変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 6－1 公共（中新井）污水管渠築造工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字中新井地内
- 3 工 種 : 土木一式  
(建設業法上の29分類)

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 1 1 月 1 4 日から 令和 7 年 3 月 2 5 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 ( 税 込 )	1 5 , 6 6 8 , 4 0 0 円	1 5 , 6 0 6 , 8 0 0 円
工 事 概 要	工事延長 L=95.9m 污水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル管 φ200mm） 92.4m 水替え工 1式 試掘箇所 4箇所	工事延長 L=95.0m 污水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル管 φ200mm） 91.5m 水替え工 0式 試掘箇所 6箇所

## 5 変更理由

<p>○変更理由・内容</p> <p>工事請負契約締結後、下記の事由により設計変更する。</p> <p>1.試掘箇所について</p> <p>現地詳細調査の結果、人孔No.143-1-3 の計画位置に近接するガス管の位置を確認するため、また、管路No.144 を横断する給水管の位置を確認するため、試掘箇所を 2 箇所追加する。</p> <p>2.人孔計画位置について</p> <p>試掘調査の結果、人孔No.143-1-3 の計画位置にガス管が支障となるため、下流側へ移動する。また、人孔No.144-1 の計画位置に給水管が近接していたため、下流側へ移動する。</p> <p>3.水替え工について</p> <p>人孔No.144-1 から既設人孔No.148-1 の区間で、地下水が確認できなかったため、水替え工を廃止する。</p> <p>数量変更</p> <p>工事延長 -0.9m、污水管布設工(リブ付硬質塩化ビニル管 φ200mm) -0.9m、 試掘箇所 +2 箇所、【廃止】水替え工 1 式</p> <p>上記により、減額変更する。</p>
--