

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 : 6－1 2 道路復旧工事
- 2 工事場所 : 上尾市大字小敷谷地内
- 3 工 種 : ほ装工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 1 1 月 1 4 日から 令和 7 年 2 月 2 8 日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 (税 込)	1 1 , 3 8 5 , 0 0 0 円	1 1 , 5 8 0 , 8 0 0 円
工 事 概 要	—	【新規】マンホール工 1 式

5 変更理由

現地測量に基づき、縦横断勾配を検討した結果、【路線 4】No.4+11.40 の箇所において、側溝よりも既設人孔が低く、雨天時に人孔付近に水が溜まる恐れがあり、人孔蓋の高さ調整が必要となったため、変更するものです。
