

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

1 工 事 名 : 6-1 公共(西宮下) 人孔蓋交換工事

2 工事場所 : 上尾市西宮下一丁目地内

3 工 種 : 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 1 2 月 3 日から 令和 7 年 3 月 2 5 日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 (税 込)	8, 1 1 8, 0 0 0 円	8, 2 3 3, 5 0 0 円
工 事 概 要	<p>人孔蓋撤去 調整コンクリートブロック調整有 一箇所 調整コンクリートブロック調整無 24箇所</p> <p>人孔蓋設置 調整コンクリートブロック調整有 一箇所 調整コンクリートブロック調整無 24箇所 人孔蓋設置(蓋据付工のみ) 調整コンクリートブロック調整無 一箇所</p> <p>基層 (PK3・t=6 c m) 13㎡ 表層 (PK4・t=5 c m) 13㎡</p> <p>表層 (PK3・t=5 c m) 32㎡</p>	<p>人孔蓋撤去 調整コンクリートブロック調整有 5箇所 調整コンクリートブロック調整無 19箇所</p> <p>人孔蓋設置 調整コンクリートブロック調整有 5箇所 調整コンクリートブロック調整無 18箇所 人孔蓋設置(蓋据付工のみ) 調整コンクリートブロック調整無 1箇所</p> <p>基層 (PK3・t=6 c m) 0㎡ 表層 (PK4・t=5 c m) 0㎡</p> <p>表層 (PK3・t=5 c m) 46㎡</p>

5 変更理由

○工事請負契約締結後の現地調査の結果、次のとおり変更する。

- ・既設調整コンクリートブロックの破損が確認されたため、人孔蓋撤去及び設置において調整コンクリートブロック調整無を有にする。
また、調整コンクリートブロック調整無の 1 箇所において、既設金具の使用が可能であったことから人孔蓋設置(蓋据付工のみ)とする。
(人孔蓋撤去：調整コンクリートブロック調整有+5 箇所、調整コンクリートブロック調整無-5 箇所)
(人孔蓋設置：調整コンクリートブロック調整有+5 箇所、調整コンクリートブロック調整無(蓋据付工のみ)+1 箇所、調整コンクリートブロック調整無-6 箇所)
- ・既設舗装厚を 11 c m (6 c m+5 c m) と想定していたが、掘削した結果、5 c mであったことから、道路管理者と協議し 5 c m で舗装を打換える。
(基層 (PK3・t=6 c m) -13 ㎡、表層 (PK4・t=5 c m) -13 ㎡、表層 (PK3・t=5 c m) +14 ㎡)

以上により、増額変更する。