

# 変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名   ：   6－3 公共地頭方（補）污水管渠築造工事
- 2 工事場所   ：   上尾市大字地頭方地内外
- 3 工   種    ：   土木一式  
（建設業法上の29分類）

## 4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 6 年 1 0 月 3 日から 令和 7 年 3 月 7 日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 （ 税 込 ）	2 8 , 6 6 9 , 3 0 0 円	2 8 , 1 4 7 , 9 0 0 円
工 事 概 要	工事延長 L=225.5m 污水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル管 φ200mm） 220.1m 組立 1 号マンホール設置工 4箇所 組立楕円マンホール設置工 1箇所 組立塩ビマンホール設置工 3箇所	工事延長 L=225.6m 污水管布設工（リブ付硬質塩化ビニル管 φ200mm） 221.1m 組立 1 号マンホール設置工 0箇所 組立楕円マンホール設置工 4箇所 組立塩ビマンホール設置工 4箇所 【新規】TVカメラ調査 40.5m

## 5 変更理由

<p>○変更理由・内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事請負契約締結後に、下流側の 6-1 公共壺丁目（補）污水管渠築造工事による変更のため、人孔No.113-1-1 について、設置位置を上尾道路と県道川越上尾線の交差点方面へ 0.10m 移動する。</li> <li>・工事請負契約締結後の現地詳細調査及び試掘調査の結果、水道管 φ250 が管理図よりも民地側に敷設されていたことから、人孔No.111-5 及びNo.111-8 については 1 号マンホールから塩ビマンホールへ変更、人孔No.111-6 及びNo.111-7 については、1 号マンホールから楕円マンホールへ変更する。また、人孔No.111-4 については、東京電力の引込管が管理図と異なる位置に埋設されていたことから、塩ビマンホールから楕円マンホールへ変更する。</li> <li>・人孔No.111-2 からNo.111-1 へ埋設工事を行っていたところ、試掘で確認していなかった東京電力の引込管が支障になることが判明したため、曲管を使用し、人孔No.111-1 の設置位置を変更する。</li> </ul> <p>数量変更</p> <p>工事延長 +0.10m、污水管布設工(リブ付硬質塩化ビニル管 φ200mm) +1.00m、 組立 1 号マンホール設置工 -4 箇所、組立楕円マンホール設置工 +3 箇所、 組立塩ビマンホール設置工 +1 箇所、TV カメラ調査 +40.5m</p> <p>上記により、減額変更する。</p>
--