

変更理由書

(発注担当課：道路河川課)

1 工 事 名 : (普) 逆川柵渠修繕工事

2 工事場所 : 上尾市中分三丁目地内

3 工 種 : 土木一式工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4年 11月 1日から 令和 5年 3月 31日まで	令和 -年 -月 -日から 令和 -年 -月 -日まで
契 約 金 額 (税 込)	4,818,000 円	5,559,400 円
工 事 概 要	工事延長L=42.5m 掘削工 95m ³ 埋戻工 62m ³ 柵渠撤去・設置工 30m 仮設工 一式 _____	工事延長L=32.0m 掘削工 50m ³ 埋戻工 22m ³ 柵渠撤去・設置工 19.5m 仮設工 一式(変更) 土留工 20m(新規)

5 変更理由

契約締結後に実施した試掘の結果、想定以上に軟弱な地盤であることが判明したため、柵渠据付にあたり、梯子胴木を据付補助材として追加する。これに伴い、掘削深さが増えるため、土留工を追加する。

上記理由により、施工単価が大きく上昇することから、今年度早急に修繕を必要とする 32m 区間を施工する。

また、施工中に北部浄水場から毎日一定時間の排水が確認され、当水路の流量が増大することから、水替工のポンプを増設し対応する。

以上により、増額変更する。