

変更理由書

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 瓦葺地内(市道2046号線、外2路線)配水管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市大字瓦葺地内
- 3 工 種: 土木一式
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和4年8月17日 から 令和5年1月13日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	25,887,400 円	25,971,000 円
工 事 概 要	<p>材料</p> <p>GX DIP 曲管 φ100×5° % -</p> <p>土工</p> <p>路盤工 上層路盤 36cm 10㎡</p> <p>路盤工 上層路盤 20cm 41㎡</p> <p>アスファルト舗装工 車道5cm プライムコート 19㎡</p> <p>路盤工 上層路盤 30cm -</p> <p>アスファルト舗装工 車道6cm プライムコート -</p> <p>アスファルト舗装工 車道5cm タックコート -</p> <p>歩車道境界ブロック復旧 -</p> <p>歩車道境界ブロック撤去・処分 -</p> <p>仮設管布設工</p> <p>仮設ポリエチレン管布設工(土工)</p> <p>市舗装道埋設配管 φ50以下 64m</p> <p>市舗装道埋設配管 φ75 134m</p> <p>市舗装道埋設配管(2層) φ50以下 -</p> <p>市舗装道埋設配管(2層) φ75 -</p> <p>仮設管引込み工</p> <p>仮設ポリエチレン管宅地内引込み工</p> <p>φ20縦断管 φ50以下 6件</p> <p>φ20縦断管 φ75 15件</p> <p>仮設道路内接続小穴工</p> <p>市 舗装道 0.8㎡ 17件</p>	<p>材料</p> <p>GX DIP 曲管 φ100×5° % 1個</p> <p>土工</p> <p>路盤工 上層路盤 36cm 0㎡</p> <p>路盤工 上層路盤 20cm 43㎡</p> <p>アスファルト舗装工 車道5cm プライムコート 10㎡</p> <p>路盤工 上層路盤 30cm 10㎡</p> <p>アスファルト舗装工 車道6cm プライムコート 10㎡</p> <p>アスファルト舗装工 車道5cm タックコート 10㎡</p> <p>歩車道境界ブロック復旧 1.2m</p> <p>歩車道境界ブロック撤去・処分 2.4m</p> <p>仮設管布設工</p> <p>仮設ポリエチレン管布設工(土工)</p> <p>市舗装道埋設配管 φ50以下 0m</p> <p>市舗装道埋設配管 φ75 0m</p> <p>市舗装道埋設配管(2層) φ50以下 64m</p> <p>市舗装道埋設配管(2層) φ75 134m</p> <p>仮設管引込み工</p> <p>仮設ポリエチレン管宅地内引込み工</p> <p>φ20縦断管 φ50以下 7件</p> <p>φ20縦断管 φ75 14件</p> <p>仮設道路内接続小穴工</p> <p>市 舗装道 0.8㎡ 20件</p>

5 変更理由

<p>発注後における道路管理者からの指示により、既設アスファルト層が2層の箇所については、仮復旧を1層を2層へ変更する。</p> <p>発注後における受注者との現地立ち合いの際、歩道内のみで消火栓の撤去・設置が困難であると判明したため、影響範囲にあたる歩車道境界ブロックの撤去・復旧を追加する。</p> <p>受注者からの試掘結果報告より、他企業埋設管の深さが資料と異なっていたため、配管と材料の一部を変更する。</p> <p>仮設引込み工の施工時において、給水竣工図の誤りが判明したため、φ50からの引込みを1件追加し、給水整備所有者の意向によりφ75からの引込みを1件減じる。また、歩行者の安全な通行を優先するため、道路内接続箇所を3か所追加する。</p>
--