

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名 ： 尾山台ポンプ場汚水ポンプ2号機修繕工事
- 2 工事場所 ： 尾山台ポンプ場
- 3 工 種 ： 機械器具設置
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4年10月 6日から 令和 5年 3月10日まで	令和 一年 一月 一日から 令和 一年 一月 一日まで
契 約 金 額 (税 込)	3, 5 8 6, 0 0 0円	3, 8 9 6, 2 0 0円
工 事 概 要	尾山台ポンプ場汚水ポンプ2号機のオーバーホール 1 台	尾山台ポンプ場汚水ポンプ2号機のオーバーホール 1 台 (新規)ローターシャフト腐食部の修繕加工費 1 式

5 変更理由

<p>○変更理由・内容</p> <p>契約締結後、整備工場にてポンプの分解・整備を実施した結果、ローターシャフトに腐食による劣化が確認された。このままではポンプの故障につながる可能性があることから、修繕のため溶射加工を追加する。</p> <p>○修繕箇所</p> <p>ローターシャフト下部のメカニカルシール (下) 据付部</p> <p>○修繕数量</p> <p>【新規】ローターシャフト腐食部の修繕 加工費 1 式</p>
