

変更理由書

(発注担当課：下水道施設課)

- 1 工 事 名   ：   4－3 公共（今泉）污水管渠築造工事
- 2 工事場所   ：   上尾市大字今泉地内
- 3 工     種   ：   土木一式工事  
（建設業法上の29分類）
- 4 変更契約内容

	変   更   前	変   更   後
工     期	令和   4 年 1 0 月   6 日から 令和   4 年 1 2 月   9 日まで	令和   － 年   － 月   － 日から 令和   － 年   － 月   － 日まで
契 約 金 額 （ 税 込 ）	3, 0 6 9, 0 0 0 円	3, 1 3 6, 1 0 0 円
工 事 概 要	工事延長                               32.3m 污水管布設工（硬質塩化ビニル管 φ 150mm）                               4.8m 付帯工                                   1式 試掘                                   3箇所	工事延長                               30.5m 污水管布設工（硬質塩化ビニル管 φ 150mm）                               3.0m 付帯工                                   1式 試掘                                   2箇所 （新規） アルミ矢板土留2.0m                       3.5m

5 変更理由

<p>本工事において、下記の事由により数量の増減が生じるため変更する。</p> <p>① 契約締結後に行われた区画整理発注の関連工事（水道配水補助管工事）により、埋設状況を事前に把握できたため、試掘数を変更する。 （試掘数 －1 箇所）</p> <p>② 当初既設水道管が管接続の支障となるため、水道管との離隔を確保するため管路延長を伸ばしていたが、契約締結後の試掘調査の結果、法線を変更することにより管路延長を短くしつつ水道管との離隔を確保できる位置が選定できたため、管路延長および掘削深を変更する。 （污水管布設工φ150 －1.80m、（新規）アルミ矢板土留 2.0m ＋3.5m）</p> <p>③ 地権者より取付位置を変更したいとの希望があったことから、管接続 1 箇所を人孔接続に変更する。 （管接続 －1 箇所、人孔接続 ＋1 箇所）</p> <p>以上の結果、増額変更とする。</p>
--