

変更理由書

(発注担当課：教育総務課)

1 工 事 名 : 西中学校外 1 校体育館空調設備設置工事

2 工事場所 : 上尾市立西中学校 外 1 校

3 工 種 : 管工事
(建設業法上の29分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和 4 年 5 月 1 8 日から 令和 4 年 1 1 月 1 6 日まで	令和 一 年 一 月 一 日から 令和 一 年 一 月 一 日まで
契 約 金 額 (税 込)	74,800,000円	67,628,000円
工 事 概 要	1、西中学校 <建築工事> ①メッシュフェンス 17.4m <電気設備工事> ②高圧受電盤更新 1式 ③配管 (G82露出) 101.0m ④手元開閉器 1台 <空調設備工事> ⑤防球ネット 0箇所 2、南中学校 <建築工事> ①メッシュフェンス 13.2m <電気設備工事> ③配管 (G82露出) 29.0m ④手元開閉器 1台 <空調設備工事> ⑤防球ネット 0箇所	1、西中学校 <建築工事> ①メッシュフェンス 11.0m <電気設備工事> ②高圧受電盤改修 1式 ③配管 (G82露出) 29.0m ④手元開閉器 0台 <空調設備工事> ⑤防球ネット 10箇所 2、南中学校 <建築工事> ①メッシュフェンス 10.0m <電気設備工事> ③配管 (G82露出) 11.0m ④手元開閉器 0台 <空調設備工事> ⑤防球ネット 10箇所

5 変更理由

- ① 契約締結後に実施した騒音検証の結果、騒音(運転音)の懸念が判明したため、騒音対策として室外機設置場所を変更。
- ② 契約締結後に実施した停電等による詳細調査の結果、高圧受電盤の内部改修での対応が可能であることが判明したため、仕様の変更。
- ③ 契約締結後の試験施工により、既設配管の使用が可能であることが判明したため、配管再使用に変更。
- ④ 上記、①により不要となったため、取止め。
- ⑤ 契約締結後に実施した壁解体工事等に伴う取付方法の検証の結果、室内機の上にバドミントンシャトル等が載ってしまう懸念があることが判明したため、防球ネットを設置。