

工事請負契約の変更理由等 (契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

1 工 事 名: R3国道17号上尾(2)電線共同溝工事に伴う配水管布設工事

2 工事場所: 上尾市仲町二丁目地内

3 工 種: 土木一式
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

	変 更 前	変 更 後
工 期	令和2年10月29日 から 令和3年2月26日 まで	令和一年一月一日 から 令和一年一月一日 まで
契 約 金 額 (税 込 み)	6,597,800 円	6,129,200 円
工 事 概 要	配水管布設工事 材料 GX両受曲管 φ100×22 1/2° 4 個 K特殊押輪 φ100 10 組 GX G-Linkセット φ100 1 個 GX挿口リング φ100 9 個 土工 防護柵(ガードレール)撤去工 24 m 防護柵設置工 24 m 管工 GX切断・溝切加工 φ100 7 口 GX継手挿口加工 φ100 9 口 GX継手接合異形管 φ100 16 口 GX継手接合G-Link 1 口 メカニカル継手 φ100 10 口 K継手取外し φ100 - 口 鋳鉄管吊込み据付 φ100 22.3 m 仮設給水工事 仮設管布設工 φ20 130.5 m φ25 10.0 m φ30 56.5 m	配水管布設工事 材料 GX両受曲管 φ100×22 1/2° 3 個 K特殊押輪 φ100 12 組 GX G-Linkセット φ100 0 個 GX挿口リング φ100 8 個 土工 防護柵(ガードレール)撤去工 0 m 防護柵設置工 0 m 管工 GX切断・溝切加工 φ100 6 口 GX継手挿口加工 φ100 8 口 GX継手接合異形管 φ100 15 口 GX継手接合G-Link 0 口 メカニカル継手 φ100 12 口 K継手取外し φ100 2 口 鋳鉄管吊込み据付 φ100 23.6 m 仮設給水工事 仮設管布設工 φ20 108.5 m φ25 20.0 m φ30 56.0 m

5 変更理由

試掘の結果、既設配水管との接続位置に支障物があることが判明したため、接続位置を変更する。

受注者との協議により、防護柵(ガードレール)を撤去せずに施工することとなったため、防護柵撤去工、設置工を減ずる。

現地踏査の結果、設計の仮設分水位置では、必要なスペースを確保できないことが判明したため、分水位置を変更する。

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。