

工事請負契約の変更理由等
(契約金額の変更を伴うもの)

(発注担当課:水道施設課)

- 1 工 事 名: 配補令2-3(柏座四丁目)配水補助管布設工事
- 2 工事場所: 上尾市柏座四丁目地内
- 3 工 種: 管
(建設業法上の28分類)

4 変更契約内容

| | 変 更 前 | 変 更 後 |
|--------------------|--|---|
| 工 期 | 令和2年11月 2日 から 令和3年 2月 5日 まで | 令和2年11月 2日 から 令和3年 3月 12日 まで |
| 契 約 金 額 (税 込 み) | 3,564,000 円 | 3,391,300 円 |
| 工 事 概 要 | <p>工事延長 L=41.8m</p> <p>分水工 舗装道1.2㎡ φ75 1箇所</p> <p>補助管縦断工 舗装道 DP0.75m 41.2m</p> <p>給水管横断工 φ25 管横断側 笹宅地 4箇所 道路内接続 4箇所</p> <p>閉栓工 1箇所</p> | <p>工事延長 L=38.8m</p> <p>分水工 舗装道1.2㎡ φ75 0箇所</p> <p>補助管縦断工 舗装道 DP0.75m 38.8m</p> <p>給水管横断工 φ25 管横断側 笹宅地 3箇所 道路内接続 5箇所</p> <p>閉栓工 0箇所</p> <p>(新規)閉栓工 給水管切替 1箇所</p> <p>(新規)Co殻取壊し処分工 5.1m³</p> |

5 変更理由

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・試掘を行った結果、配水補助管埋設予定箇所に防火水槽の躯体が確認されたため、布設位置を変更し、既設給水へ接続する。 ・給水整備工②箇所において、現地と設計に差異があったため、道路内接続に変更する。 ・掘削時、土中にコンクリート殻が多く廃棄されていたため、取壊し工及び処分工を新規で計上する。 ・給水整備工において、地権者との協議に時間を要したことから、工期を延期する。 |
|---|

注) 本様式は、全ての変更契約の起案書に添付すること。なお、契約金額が250万円を超える工事で契約金額の変更を伴うものについては、法に基づき公表するので、このファイルを契約検査課に提出すること。